

מחלקת מכרזים  
08.07.2015

**מכרז פומבי 2015-2 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת**  
**לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות**  
**במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי**

**הבהרה מס' 5**

1. בעמ' 14 – כתב כמויות לחוזה – פנל קיר נרשם 4 יחידות צריך להיות 3 יחידות. הפנל כולל בקר עם אפיון זהה לפודיום. הפנל והבקר יותקנו בתוך קופסאות קיר ייעודיות לציוד. הפנלים מיועדים לחדר 408 (עבור מקרן אינטראקטיבי – 1 יחידה ועבור 2 מקרנים רגילים).
2. בעמ' 14 – כתב הכמויות לחוזה - תעלת רצפה לעמדת מרצה – כמות 13 יחידות .
  - 1) התעלה בעלת לפחות 2 מחיצות להפרדה מוחלטת בין החשמל לתקשורת והמולטימדיה.
  - 2) סוג התעלה – לשיקולכם.
  - 3) אורך התעלה – ייקבע במקום בתיאום עם נציג מטעם המכללה. הערכה היא כ-1.5 מטר מרחק בין הקיר לעמדה.
3. 1) בהתייחס לשאלת המכללה בנוגע למפצל תמונה HDMI 1:2 – המפצל נחוץ.
  - 2) המחשב המיועד לעמדה אותו המכללה רוכשת הוא מחשב סטנדרטי עם יציאות: SOUND, HDMI, VGA.
  - 3) אין להגיש הצעת מחיר נוספת מעבר להצעה הנדרשת במכרז.
4. מידות העמדה – נא לעיין בהבהרה מס' 4.
5. עמ' 11 סעיף 1ד' להסכם – מפרט טכני - נעילה לגבי עמדה – נשאר בעינו.
6. עמ' 11 סעיף 1ה' להסכם - פתח ההפעלה של העמדה בחזית העמדה.
7. עמ' 11 סעיף 1א, להסכם - נשאר בעינו.
8. עמ' 11 – סעיף 2 להסכם – נשאר בעינו.
9. עמ' 2 סעיף 11.3 במכרז – הנכם מתבקשים להגיש 3 המלצות כתובות של מוסדות להם סיפקתם עמדות מרצה ב-3 שנים האחרונות. כמו כן יש להגיש רשימה של ממליצים עם שם הממליץ ומס' טלפון עדכני. הכוונה של המכללה להתקשר ולבדוק את הפרמטרים לקביעת 20% לשקלול הציון לקביעת ספק זוכה.

בברכה,

תקוה אלבז

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע (חל"צ)

רחוב עזריאל ניצני 6, ת"ד 4301, באר-שבע 8414201 | טלפון: 08-6402777 | פקס: 08-6413020

המכללה  
האקדמית  
לחינוך

